

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.114.2017

280617 - 3077

Pan  
Michał Boruczkowski  
Radny Miasta Poznania

Poznań, 28 czerwca 2017 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zadane na L sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20 czerwca br. w sprawie klimatyzacji w szkole przy ul Hezjoda, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie wyjaśniam:

W budynku szkoły klimatyzowana jest wyłącznie aula szkolna, klimatyzacja działa prawidłowo. Natomiast okna w salach lekcyjnych otwierają się w sposób zapewniający dopływ świeżego powietrza. Również przy zamkniętej roletcie i otwartym oknie powietrze ma możliwość dostania się do wnętrza pomieszczenia.

Ponadto w dniu 14 listopada 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził w szkole kontrolę pod kątem sprawności wentylacji w salach lekcyjnych. Stwierdzono prawidłowo działającą wentylację mechaniczną jednakże dla poprawienia jej skuteczności zalecono wykonanie w drzwiach otworów nawiewnych. Zalecenie zrealizowano w grudniu 2016 roku.

Z wyrazami szacunku

  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Marcin Wiśniewski  
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania